Ка План. проверка.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 125 городского округа город Уфа Республика Башкортостан, 450901, Республика Башкортостан, город Уфа, поселок Новые Черкассы, улица Пионерская, дом 18
(место составления акта)

«3» марта 20 21 г.
(дата составления акта)

15.00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом федерального государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 07-238

По адресу/адресам: 450901, Республика Башкортостан, город Уфа, поселок Новые Черкассы, улица Пионерская, дом 18.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 28 января 2021 г. № 238 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан А.С. Жеребцова
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 125 городского округа город Уфа Республика Башкортостан (далее – МБОУ Школа № 125) по адресу: 450901, Республика Башкортостан, город Уфа, поселок Новые Черкассы, улица Пионерская, дом 18, место фактического осуществления деятельности: 450901, Республика Башкортостан, город Уфа, поселок Новые Черкассы, улица Пионерская, дом 18
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Дата и время проведения проверки:

«__» _____20__г с ___ час. _____ мин. до ___ час. _____ мин. Продолжительность____

«__» _____20__г с ___ час. _____ мин. до ___ час. _____ мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 12 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Абдразаков Азамат Миртимерович, директор МБОУ Школа № 125 √
28.01.2021 г. в 17.17 ч.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Ахметзянова Гульназ Ярулловна, ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. От экспертных организаций – Еникеева Гюльнара Фаридовна, помощник врача по общей гигиене; Наумова Лиана Рустамовна, врач по гигиене детей и подростков, Галин Фарит Фанисович помощник врача по общей гигиене Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № RA.RU.710014, выдан 06.02.2018 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22.04.2019 г.; Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № РОСС.RU.ООО 1.510408, выдан 02.02.2017 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.11.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Абдразаков Азамат Миртимерович, директор МБОУ Школа № 125

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

ОКВЭД 85.14, дата государственной регистрации юридического лица 27.02.2003г, ОГРН 1030204441409, ИНН/КПП 0277040726/ 027701001.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые МБОУ Школа № 125 для осуществления образовательной деятельности по программам основного общего, среднего общего образования по адресу: 450901, Республика Башкортостан, город Уфа, поселок Новые Черкассы, улица Пионерская, дом 18 от 04.07.2016 № 02.БЦ.01.000.М.000982.07.16

Последняя плановая проверка проведена в мае 2017 г., внеплановая проверка – май 2019 г.

Согласно постановлению Правительства РФ от 17.08.2016 г № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного надзора проведена работа по определению категории риска с учетом установленной категории риска для здоровья и жизни детей. По результатам категорирования МБОУ Школа № 125 относится к категории значительного риска.

МБОУ Школа № 125 размещено в зоне жилой застройки, в типовом, 2-х этажном кирпичном здании. Обучается 221 ребенка. Сотрудников – 23 (из них двое на декретном отпуске). Проектная вместимость 300 мест. Детей с ограниченными возможностями здоровья – 0.

Бассейн отсутствует. В МБОУ Школа № 125 организован подвоз детей с Вотикеево, Никольска, коллективных садов – выделено 3 автобуса.

В МБОУ Школа № 125 обучается с 1-4 классы 107 детей. Получают бесплатное горячее питание все. Количество посадочных мест в обеденном зале – 78, по проекту 64. Накрывают столы персонал пищеблока. На момент проверки 10.02.2021 г на питании 100 человек: 97-завтрак, 3 – обед.

Время приема пищи: после 2 урока составляет 20 минут, после 3 урока – 20 мин, после 4 урока – 20 минут.

Накрывают столы (и сервировка) персонал пищеблока.

В начальной школе обучающихся с диагнозом сахарный диабет – 1 с сахарным диабетом один ребенок, на основания заявления от родителей получает горячее питание как у всех. (не питается по специальному меню, хотя оно имеется).

В обеденном зале 1 вход. Перед обеденным залом установлено 2 умывальника в подводкой холодной водой. Горячей воды нет. При умывальных раковинах разовые бумажные полотенца.

Температура горячих блюд на раздаче и на столе у обучающегося к моменту приема пищи:

Плов с мясом птицы - 80 С на раздаче, 75 С – на столе ребенка к моменту приема пищи.

Чай витаминизированный - 92 С на раздаче, 86 С – на столе ребенка к моменту приема пищи.

Результаты контрольного взвешивания порционных блюд:

Плов с мясом птицы – 222,0 г, при норме 220,0 г.

Огурец консервированный – 24 гр, при норме 20,0 г.

Чай витаминизированный – 200 мл, при норме 200,0 мл.

Хлеб пшеничный обогащ. витаминами для дет пит – 50,0 г., при норме 50,0 г.

Масло сливочное порционно – в среднем 10- 12 г, при норме 10 г.

Также на лабораторное исследование на калорийность взята порция завтрака с 7-10 лет.

Водоснабжение: подводка воды централизованное - холодная вода, канализация, отопление - централизованное. Основные помещения имеют естественное и искусственное освещение.

Организацию питания осуществляет МАУ «Центр детского и диетического питания» ГО г. Уфа РБ. Пищеблок работает как буфет-раздаточная, Готовую горячую пищу в термосах привозят с кафе «Спектр», расположенного по адресу: г.Уфа, ул.Кольцевая, д.38.

По данным пунктам ранее выдано предписание от 25.12.2020 г. № 07- 106 сроком исполнения до 01.09.2021 г. : при обеденном зале столовой оборудовать подводку горячей воды к умывальникам, п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08; в обеденном зале пищеблока провести замену ламп дневного освещении – п.п. 3.7., 12.4. СанПиН 2.4.5.2409–08; п.7.2.9.СанПиН 2.4.2.2821-10; при обеденном зале столовой оборудовать умывальную раковину из расчета 1 кран на 20 посадочных мест - п.3.4 СанПиН 2.4.5.2409–08; при обеденном зале столовой рядом с умывальниками установить электрополотенца и одноразовые полотенца, в норме должно быть не менее 2-х электрополотенец и (или) одноразовые полотенца – п.3.4. СанПиН 2.4.5.2409–08

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

14 пунктов статьи 28 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (с изменениями и дополнениями), Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н «Национальный календарь профилактических прививок», а именно:

1.В личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют отметки о всех прививках у 18 сотрудников (кроме Ульдановой З.Р.), у Николаевой отсутствуют отметки прививке от гепатита В, кори, у Даутовой Э.Н. отсутствуют отметка о прививке от гепатита В. У всех сотрудников отсутствуют отметки о прохождении обязательного лабораторного серологического обследования на брюшной тиф, исследования на носительство возбудителей кишечной инфекции. Указанное подтверждается актом санитарно-эпидемиологического обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» от 02.03.2021 г и является нарушением п. п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

2. В школе не предусмотрен гардероб для верхней одежды учащихся: обучающиеся раздеваются в классах, тогда как в гардеробах оборудуют места для каждого класса, исходя из площади не менее 0,15 кв.м. на ребенка – п.3.4.5. СП 2.4.3648-20.

3. Стены и потолки помещений имеют дефекты, повреждения в туалете для мальчиков на первом этаже 2-х этажного здания этаже, на лестничных пролетах 4-х этажного здания, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию - п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

4. Полы имеют дефекты и повреждения в кабинете химии, № 7 кабинет русского языка, № 4 кабинет черчения, № 11 кабинет английского языка, № 18 кабинет башкирского языка, № 17

кабинет начальных классов, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию - п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

5. Здание школы не оборудовано системой централизованного горячего водоснабжения: в туалетных помещениях отсутствует подача горячей воды через смесители – п.2.6.1, 2.6.3, 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

6. Не проводится контроль температуры воздуха во всех помещениях с помощью термометров – п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

7. В учебном кабинете № 11, библиотеке система общего освещения представлена люминесцентными лампами, которые очень тусклые, моргают и со спектром светоизлучения желтого цвета. Также в библиотеке допускается разные типы ламп и с разным светооизлучением (люменесцентные и светодиодные), тогда как система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светооизлучением. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

8. В учебном кабинете № 18 башкирского языка система общего освещения не имеет светорассеивающую конструкцию: открытые люстры- плафоны, тогда как осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию – п.2.8.6. СП 2.4.3648-20.

9. В спортивном зале не проводится генеральная уборка: отопительные трубы пыльные, за защитным ограждение отопительных приборов слой пыли – п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20.

10. В рекреациях остекление окон выполнено из не цельного стекла: много стычных стекол, тогда как не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла – п.2.8.3. СП 2.4.3648-20.

11. Учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, физики, химии и биологии, лаборантские помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств не обеспечены холодным и горячим водоснабжением – п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

12. В 4 классе на одного обучающегося площадь кабинета при фронтальных формах занятий приходится 1,7 кв.м., в норме не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий – п.3.4.14. СП 2.4.3648-20.

13. В кабинете информатики не проводится ежедневное дезинфицирование электронного оборудования, клавиатуры, компьютерной мыши, с помощью растворов или салфеток на спиртовой основе, п. 3.5.14. СП 2.4.3648-20.

14. Для обучающихся 6-х классов максимальная допустимая аудиторная недельная нагрузка в течение дня превышает установленные нормы: для обучающихся 6-х классов проводится в понедельник, вторник 7 уроков в неделю, при норме объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, что подтверждается расписанием учебных занятий МБОУ Школа № 125 на 2020-2021 учебный год – п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

Ответственность за выявленные нарушения несет Абдразаков А.М., директор МБОУ Школа № 125, по ч.1. статье 6.7. КоАП РФ.

По выявленным нарушениям выдано предписание от 03.03.21 № 07-25 МБОУ Школа № 125 сроком исполнения до 01.09.2021 г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)**:**_____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)**:** _____

нарушений не выявлено_____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____Ахметзянова Г.Я. _____ Абдразаков А.М.

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)**:**

_____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертные заключения, протоколы лабораторных испытаний от 19.02.21 №П-35-822, от 16.02.21 № 3407, от 19.02.21. № П-35-820, от 19.02.2021 № П-35-819,от 16.02.21 № 3405 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», предписание об устранении выявленных нарушений

Подписи лиц, проводивших проверку: Ахметзянова Г.Я., ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан _____

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Абдразаков А.М., директор МБОУ Школа № 125

_____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«03» марта 2021 г.

_____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)